(앞쪽)

원본확인 QR코드

제2023-BO-0417-1 호

안 전 인 증 서

(주)와이즈 시화공장

경기 시흥시 엠티브이26로20번길 13 (정왕동,(주)와이즈)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조 제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전 · 보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계 · 기구(Magnetic Float Type Level Transmitter)

형식 · 모델/용량 · 등급/인증번호

형식 · 모델	인 증 번 호
SMT4110	23-AV2BO-0417X

용량 · 등급

Ex d IIC T6

정 격

IP66, DC 17 ~ 36 V, 4 ~ 20 mA, -25℃ ≤ Ta ≤ +65℃, 최고공정온도 80℃

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

뒤쪽 참조

2026년 10월 29일

한국산업안전보건공단 이사장

(앞쪽)

원본확인 QR코드

제2023-BO-0418-1 호

안 전 인 증 서

(주)와이즈 시화공장

경기 시흥시 엠티브이26로20번길 13 (정왕동,(주)와이즈)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조 제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전 · 보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계 · 기구(Magnetic Float Type Level Transmitter)

형식 · 모델/용량 · 등급/인증번호

형식 · 모델	인 증 번 호
SMT4120	23-AV2BO-0418X

용량 · 등급	Ex d IIC T6
정 격	IP66, DC 17 ~ 36 V, 4 ~ 20 mA, -25℃ ≤ Ta ≤ +65℃, 최고공정온도 80℃

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

뒤쪽 참조

2026년 10월 29일

한국산업안전보건공단 이사장

(앞쪽)

제2023-BO-0419-1 호

안 전 인 증 서

원본확인 QR코드

(주)와이즈 시화공장

경기 시흥시 엠티브이26로20번길 13 (정왕동,(주)와이즈)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조 제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전 · 보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목	
방폭구조 전기기계 · 기구(Magnetic Float Type Level Transmitter)	
형식 · 모델/용량 · 등급/인증번호	
형식 · 모델	**인 증 번 호**
SMT4210	23-AV2BO-0419X
용량 · 등급	Ex d IIC T6
정 격	IP66, DC 17 ~ 36 V, 4 ~ 20 mA, -25℃ ≤ Ta ≤ +65℃, 최고공정온도 150℃
인 증 기 준	
방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)	
인 증 조 건	
뒤쪽 참조	

2026년 10월 29일

한국산업안전보건공단 이사장

(앞쪽)

원본확인 QR코드

제2023-BO-0420-1 호

안 전 인 증 서

(주)와이즈 시화공장

경기 시흥시 엠티브이26로20번길 13 (정왕동,(주)와이즈)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조 제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전 · 보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목	
방폭구조 전기기계 · 기구(Magnetic Float Type Level Transmitter)	
형식 · 모델/용량 · 등급/인증번호	
형식 · 모델	**인 증 번 호**
SMT4220	23-AV2BO-0420X
용량 · 등급	Ex d IIC T6
정 격	IP66, DC 17 ~ 36 V, 4 ~ 20 mA, -25℃ ≤ Ta ≤ +65℃, 최고공정온도 150℃
인 증 기 준	
방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)	
인 증 조 건	
뒤쪽 참조	

2026년 10월 29일

한국산업안전보건공단 이사장