



안 전 인 증 서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

UHP Pressure Transmitter

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

PT851

18-AV2BO-0013

용량·등급

Ex ia IIC T6...T4 IP65

T6: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$, T5: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$, T4: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq +80^{\circ}\text{C}$

정 격

입력: 12 ~ 24 VDC, 출력: 4 ~ 20 mA, U_i : 28 V, I_i : 93 mA,

P_i : 650 mW, C_i : 0.0414 μF , L_i : 48.07 μH ,

케이블: UL2464 AMSB(AWG26), Plug-SCK-12-4(P), 커넥터:SCN-12-4(R)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

(주)와이즈, 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)에서 생산되는 제품에 한함.

2018.01.05. 최초발급

2018.04.30. 동일형식

2022.06.09. 제조자명 변경((주)와이즈산전 → (주)와이즈)

2022.10.13. 동일형식 추가 및 인증변경((SENSOR 추가 및 일부 부품 변경)

2022년 10월 13일

한국 산업 안전 보건 공 단 이 사 장

