



제2022-032205-01-3호

안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Smart Pressure Transmitter

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SMT2001(Ex db IIC T6 Gb) / 19-KA2BO-0013X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2019-15호

인 증 조 건

1. 제조공장: 본 인증서는 '경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품개요: 당 제품은 알루미늄 합금으로 제조된 1종 지역에서 사용가능한 내압방폭구조 압력 트랜스미터임.
- 제품정격: (12 ~ 24) Vdc, (4 ~ 20) mA
- 사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (공정온도 동일)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항

- 1차 변경(2020.03.12): 기존 제2018-053446-01호에서 주소지 변경에 따라 재발행함.
- 2차 변경(2022.07.26): 기존 제2019-081190-01-1호에서 제조자명 및 제조공장이 변경되어 재발행함.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2019 년 01 월 08 일

한국산업기술시험원장

