

제 2019-BO-0657-2 호



안 전 인 증 서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(UHP Pressure Transmitter)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

PT861

19-AV2BO-0657X

용량·등급

Ex ia IIC T4/T5/T6 IP65

정 격

전원: (12 ~ 24)Vdc, 출력: (4 ~ 20) mA, U_i : 28 V, I_i : 93mA,
 P_i : 650 mW, C_i : 0.06174 μ F, L_i : 7.26 μ H, T6: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55\text{ }^{\circ}\text{C}$,
T5: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$, T4: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2019-15호)

인 증 조 건

1. ㈜와이즈, 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)에서 생산되는 제품에 한함.
2. Connector와 함께 공급되지 않은 M12 Circular type cable은 IEC60529를 만족하는 IP65 동등 이상의 보호등급이 적용된 제품을 사용할 것.

2019.12.24. 최초발급

2020.02.21. 재발급(오타정정)

2022.06.09. 제조자명 변경((주)와이즈산전 → (주)와이즈)

2022년 06월 09일

한국산업안전보건공단 이사장

