

제2022-030306-02-1호



안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Explosion proof Remote type thermocouple and R.T.D

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

R94C/D(Ex db eb IIC T6 Gb) / 23-KA2BO-0142X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품용도: 당 제품은 알루미늄 합금 및 스테인레스 강으로 제조된 내압/안전증 방폭형 온도센서임.

·제품정격: 24 Vdc

·사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Silicon), $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Viton, NBR)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2023 년 04 월 20 일

한국산업기술시험원장

