

제2024-000431-02-1호



안전인증서

(주)와이즈 부천공장

경기도 부천시 조마루로 385번길 122, 12층 1201 ~ 1214호 (춘의동, 삼보테크노타워)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Explosion proof pressure switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P955(Ex d IIC T6) / 24-KA2BO-0469X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 부천시 조마루로 385번길 122, 12층 1201 ~ 1214호 (춘의동, 삼보테크노타워)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품용도: 당 제품은 1종지역에서 사용가능한 내압방폭형 압력스위치 외함임.
- 제품정격: (125/250) Vac/Vdc
- 사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Silicon O-ring), $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Viton O-ring)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.
- 85 $^{\circ}\text{C}$ 이상에서 사용가능한 케이블 및 케이블 글랜드를 사용 할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2024 년 06 월 13 일

한국산업기술시험원장

