

시험 성적서



한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

(우 157-718) 서울특별시 구로구 구로3동 222-13
(Tel: 02 860 1531, Fax: 02 860 1549)

성적서번호 : 12 - 044792

페이지 (1) / (총 2)



1. 의뢰자

- 기관명 : (주)와이즈산전
- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022
- 의뢰일자 : 2012. 07. 13

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

3. 시험대상품목

- 제품명 : TEST PRESSURE GAUGE
- 모델명 : P229
- 제조자명 : (주)와이즈산전
- 제조번호 : -

4. 시험기간 : 2012. 07. 16 ~ 2012. 07. 17

5. 시험방법 : IEC 60529:2001, KS C IEC 60529:2006

6. 시험환경 : 23.5 °C, 58 %RH, 86~106 KPa

7. 시험결과 : IP67 (뒷면 참조)

- 비 고 : 1. 위 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 대한 시험결과이며,
2. 우리 원의 서면 동의 없이 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

확 인	시험자 성 명 : 김창호 (서명)	기술책임자 성 명 : 강준구 (서명)
-----	-----------------------	-------------------------

위 성적서는 국제시험소인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2012. 07. 18

한국산업기술시험원장 (인)

