

시험 성적서

 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory (우 152-718) 서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (Tel: 02-860-1531, Fax: 02-860-1549)	성적서 번호 : 14-025207-01 페이지 (1) / (총 2)	
--	--	---

1. 의뢰자

- 기관명 : (주)와이즈산전
- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022
- 의뢰일자 : 2014. 05. 30

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

3. 시험대상품목/물질/시료명

- 제품명 : Indicating Type Pressure Switch
- 모델명 : P536
- 제조자명 : (주)와이즈산전
- 제조번호 : -

4. 시험기간 : 2014년 06월 17일 ~ 2014년 06월 18일

5. 시험방법 : IEC 60529:2001, KS C IEC 60529:2006

6. 시험환경 : 21.7 °C, 64 % R.H, 86~106 kPa

7. 시험결과 : IP55 (뒷면 참조)

- 비고 :** 1. 위 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 대한 시험결과이며,
 2. 우리 원의 서면 동의 없이 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 김창호 (서명)	성 명 : 강준구 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2014. 06. 19

한국인정기구 인정

한국산업기술시험원장



FP202-01-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.