



안 전 인 증 서

(주) 와이즈산전

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

UHP Pressure Transmitter

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
PT851

인증번호

18-AV2BO-0013

Ex ia IIC T4/T5/T6 IP65

용량·등급 T6: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$, T5: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$, T4: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq +80^{\circ}\text{C}$
입력: 12 ~ 24 VDC, 출력: 4 ~ 20 mA, $U_i = 28\text{ V}$, $I_i = 93\text{ mA}$,
 $P_i = 650\text{ mW}$, $C_i = 0.0414\text{ uF}$, $L_i = 48.07\text{ uH}$,
케이블: UL2464 AMSB(AWG26), Plug-SCK-12-4(P), 커넥터: SCN-12-4(R)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

(주) 와이즈산전, 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)에서 생산되는 제품에 한함.

2018.01.05 최초 교부

2018.04.30 동일형식

2018년 04월 30일

한국산업안전보건공단 이사장

