

제 2017-BO-0420-7 호



# 안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

압력전송기(Pressure Transmitter)

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

PT852-\*

인 증 번 호

17-AV2BO-0420

용량·등급

Ex nA IIC T4/T5/T6 IP65

정 격

T6:  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ , T5:  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ , T4:  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$ ,  
입력: 12~24 VDC, 출력: 4~20 mA

## 인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

## 인 증 조 건

1. 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)에서 생산되는 제품에 한함.
2. 그 외 사항은 인증서 뒷쪽 기재

2024년 10월 08일

한국 산업 안전 보건공단 이

