

제 2019-B0-0596 호



안 전 인 증 서

(주)와이즈산전

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(UHP Pressure Transmitter)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
PT862

인증번호

19-AV2B0-0596X

Ex nA IIC T4/T5/T6 IP65

용량·등급 입력: (12 ~ 24) Vdc, 출력: (4 ~ 20) mA, T6: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55\text{ }^{\circ}\text{C}$,
T5: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$, T4: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2019-15호)

인 증 조 건

1. 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)에서 생산되는 제품에 한함.
2. Connector와 함께 공급되지 않은 M12 Circular type cable 은 IEC60529를 만족하는 IP65 동등 이상의 보호 등급이 적용된 제품을 사용할 것.

2019년 11월 12일

한국산업안전보건공단

