



제12-0767호

안 전 인 증 서

(주)와이즈산전

경기 용인시 기흥구 덕영대로2022

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품

목

ILLUMINTER

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
A250 Series	110 ~ 240V Ex d IIC T6 IP65	12-GA2BO-0767

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

1. Tamb = -20℃ ~ +60℃
2. 용기에 0.58MPa 압력시험 후 출고할 것

2012 년 12 월 14 일

한국가스안전공사 사장

