

제 2024-BO-0054-3 호



안전인증서

(주)와이즈

경기 용인시 기흥구 덕영대로 2022(상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계 기구(Ultra High Purity Pressure Transmitter)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

UPT852

24-AV2BO-0054X

용량·등급

Ex nA IIC T6..T4 IP65

정 격

12 ~ 24 VDC, 3.5 ~ 20.5 mA, Tamb = -20°C to +55°C(T6), +70°C(T5), +80°C(T4), 공정온도는 주위온도와 동일

인증기준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인증조건

(주)와이즈, 경기 용인시 기흥구 덕영대로 2022(상갈동)에서 생산된 제품에 한함.

1. (주)와이즈, 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)에서 생산된 제품에 한함
2. 제조자는 출고 전 DC 700V 이상의 전압으로 60초 이상 일상 절연내력시험을 실시할 것

2024.03.12. 최초 교부

2024.07.11. 인증변경(외부영점조절장치 제거, 용접구조, PCB)

2026.09.03. 인증변경(Cable gender 추가)

2026년 09월 03일

한국산업안전보건공단

